ALTEZZA SOTTOTRAVE : mt. 5,65

ALTEZZA SOPRA TRAVE : mt. 5,96



PARTICOLARE INSTALLAZIONE SENSORE FUMO A VISTA E IN CONTROSOFFITTO



PARTICOLARE INSTALLAZIONE SENSORE FUMO A VISTA



LEGENDA SIMBOLI

	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI A 2 LOOP.
	BOX ALIMENTATORE.
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO DI AMBIENTE.
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO DI CONDOTTA PER CONDOTTA.
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZATO DI AMBIENTE.
	RILEVATORE LINEARE DI FUMO TRASMETTORE E RICEVITORE.
	RILEVATORE LINEARE DI FUMO RIFLETTORE.
	SEMAFORO OTTICO DI ALLARME.
	PULSANTE ROTTO VETRO PER ALLARME INCENDIO MANUALE.
	PANNELLO ALLARME INCENDIO CON SEGNALAZIONE OTTICA E ACUSTICA.
	PULSANTE DI CHIAMATA MANUALE PER PORTA TAGLIAFUOCO.
	PERNO ELETTROMAGNETICO PER PORTA TAGLIAFUOCO.
	SOCCLO DI SOSTEGNO-CARICA ALI SIGNAM-ALI UNIVERSALE.
	SOCCLO DI SOSTEGNO-CARICA ALI SIGNAM-ALI UNIVERSALE.
Co-Lo-Cm	CAVIDO SCHERMATO Co=CONTROLLO - Lo=LOOP - Cm=COMUNE O MORSETTO PULSANTE.
	PANNELLINA DI ACCESSO ZONE/DI ZONE DI NUOVA INSTALLAZIONE.
	PANNELLINA DI ACCESSO ZONE/DI ZONE DI NUOVA INSTALLAZIONE.
	PANNELLINA DI ACCESSO ZONE/DI ZONE DI NUOVA INSTALLAZIONE.
	DIFFUSORE ACUSTICO DI TIPO A TROMBA.
	DIFFUSORE ACUSTICO DI TIPO CLASSICO
	ASPIRATORE SPEGNI DIFFUSORE SIRENA.
	BASE MICROFONICA PER ANNUNCI DIFFUSORE SIRENA.

KEY-PLAN



LEGENDA LOOP E CIRCUITO A 24V

ZONA	LOOP	CIRCUITO 24V DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	CIRCUITO 24V DISTRIBUZIONE SECONDARIA
	LOOP 1 – sezione 1,5mmq	CIRCUITO 1 – sezione 2,5mmq	CIRCUITO 1 – sezione 1,5mmq
	LOOP 2 – sezione 1,5mmq	CIRCUITO 2 – sezione 2,5mmq	CIRCUITO 2 – sezione 1,5mmq

LAY-OUT TIPICO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO